시험 · 검사 성적서

접수번호 : 2W19-02056-001

1. 의 뢰 인	동작구청장(공원녹지과장)
2. 업 체 명	동작구청장(공원녹지과장)
3. 시 료(검 체) 명	국사봉 (유형: 먹는물공동시설(정밀검사))
4. 채 취 장 소	
5. 항 목 및 방 법	비소 , 먹는물수질공정시험기준(2018년)
6. 검 사 목 적 (용 도)	수질검사
7. 접 수 및 완 료 일 자	의뢰접수일 : 2019년 4월 2일 결과완료일 : 2019년 4월 8일
8. 비 고 사 항	

시험 . 검사결과

항 목(단위)	기 준	결 과	항 목(단위)	기 준	결 과
비소 (mg/L)	0.01 이하	0.015			
최종결과 (종합판정)	**부적합**				

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2019년 4월 8일

서울특별시보건환경연구원장



시험 · 검사 성적서

접수번호 : 2W19-02056-002

1. 의 뢰 인	동작구청장(공원녹지과장)
2. 업 체 명	동작구청장(공원녹지과장)
3. 시 료(검 체) 명	흑석 (유형: 먹는물공동시설(정밀검사))
4. 채 취 장 소	
5. 항 목 및 방 법	비소 , 먹는물수질공정시험기준(2018년)
6. 검 사 목 적 (용 도)	수질검사
7. 접 수 및 완 료 일 자	의뢰접수일 : 2019년 4월 2일 결과완료일 : 2019년 4월 8일
8. 비 고 사 항	

시험 . 검사결과

항 목(단위)	기 준	결 과	항 목(단위)	기 준	결 과
비소 (mg/L)	0.01 이하	0.013			
최종결과 (종합판정)	**부적합**				

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2019년 4월 8일

서울특별시보건환경연구원장



시험 · 검사 성적서

접수번호 : 2W19-02056-003

1. 의 뢰 인	동작구청장(공원녹지과장)
2. 업 체 명	동작구청장(공원녹지과장)
3. 시 료(검 체) 명	녹천 (유형: 먹는물공동시설(정밀검사))
4. 채 취 장 소	
5. 항 목 및 방 법	비소 , 먹는물수질공정시험기준(2018년)
6. 검 사 목 적 (용 도)	수질검사
7. 접 수 및 완 료 일 자	의뢰접수일 : 2019년 4월 2일 결과완료일 : 2019년 4월 8일
8. 비 고 사 항	

시험 . 검사결과

항 목(단위)	기 준	결 과	항 목(단위)	기 준	결 과
비소 (mg/L)	0.01 이하	불검출			
최종결과 (종합판정)	**적합**				

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2019년 4월 8일

서울특별시보건환경연구원장



시험 · 검사 성적서

접수번호 : 2W19-02056-004

1. 의 뢰 인	동작구청장(공원녹지과장)
2. 업 체 명	동작구청장(공원녹지과장)
3. 시 료(검 체) 명	학수 (유형: 먹는물공동시설(정밀검사))
4. 채 취 장 소	
5. 항 목 및 방 법	비소 , 먹는물수질공정시험기준(2018년)
6. 검 사 목 적 (용 도)	수질검사
7. 접 수 및 완 료 일 자	의뢰접수일 : 2019년 4월 2일 결과완료일 : 2019년 4월 8일
8. 비 고 사 항	

시험 . 검사결과

항 목(단위)	기 준	결 과	항 목(단위)	기 준	결 과
비소 (mg/L)	0.01 이하	불검출			
최종결과 (종합판정)	**적합**				

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2019년 4월 8일

서울특별시보건환경연구원장

